
BLASY + MADER GmbH
Altlasten Baugrund Umwelttechnik
Moosstr. 3 82279 Eching am Ammersee
Tel.: 08143 44403-0 Fax -50

Bearbeiter: E. Hopf Datum: 11.07.2018

Körnungslinie nach DIN 18123

9496 Denklingen Hochbehälter BG

Prüfungsnummer: 5746-5747-5748
Probe entnommen am: 04.06.2018
Art der Entnahme: Kleinrammbohrung
Arbeitsweise: Trockensiebung mit Nassabtrennung



Bezeichnung:	9496 B 31 1,0-1,3	9496 B 31 3,0-3,3	9496 B 30 0,7-1,0	9496 B-30 2,7-3,0
Bodenart:	G, s', u'	G, s', u'	G, s', u'	G, s', u'
Tiefe:	1,0 - 1,3 m	3,0 - 3,3 m	0,7 - 1,0 m	2,7 - 3,0 m
k [m/s] (Beyer):	$3.3 \cdot 10^{-3}$	$2.9 \cdot 10^{-5}$	$4.4 \cdot 10^{-4}$	$1.7 \cdot 10^{-4}$
Entnahmestelle:	B 31	B 31	B 30	B 30
U/Cc	24.4/5.0	245.3/12.3	74.1/6.1	116.1/12.3
T/U/S/G [%]:	- /5.7/7.5/86.8	- /9.7/14.4/75.9	- /6.2/11.7/82.2	- /7.1/11.6/81.3
Bodengruppe	GU	GU	GU	GU
Frostempfindlichkeit	F2	F2	F2	F2

Bemerkungen:

Bericht:
Anlage: