

[illegible]

Abdeckung, 1,00 x 1,00 m mit Lüftungshaube DN 150, Edelstahl, wärmeisoliert

Belüftung DN 100

Leiter mit Einstiegshilfe, Edelstahl

Isolierung aus 5 cm Hartschaum-Dämmplatten

Montageschiene

DN 100

Pumpensumpf 50/50/20 cm (Abdeckung mit Lochblech Edelstahl)

Gefällestrich

10 cm Sauberkeitsschicht

Dimensions and Elevation Data:

- Horizontal dimensions: 30, 1,00, 30, 25, 5, 1,00, 1,50, 25, 5, 2,50, 3,00, 25, 10, 25, 10.
- Vertical dimensions: 25, 25, 25, 1,00, 2,25, 3,25, 25, 10.
- Elevations: $\pm 0,00 = 683,25$, $-0,25$, $-0,50$, $-0,75$, $-3,15$, $-3,40$, $-3,25$.
- Slope: 1,5 %

- 1 Schieber DN 100
- 2 Schmutzfänger DN 100
- 3 Druckminderventil DN 100
- 4 Be- und Entlüftungsventil
- 5 MID DN 100
- 6 Ausbaustück DN 100
- 7 ½" Anschweißsnippel mit Kugelhahn u. Probenahmehahn
- 8 2" Anschweißstutzen mit Kugelhahn und Rohrkupplung
(Spülen, Entleeren und Desinfizieren)
- 9 ½" Anschweißmuffe

Grundriss

N

3,75
3,25
25

Leiter mit Einstiegshilfe,
Edelstahl

RW 4418758,387
HW 5307438,656

Abdeckung, 1,00 x 1,00 m
mit Lüftungshaube DN 150,
Edelstahl, wärmeisoliert

Pumpensumpf
50/50/20 cm
(Abdeckung mit
Lochblech Edelstahl)

Losflansch und
Vorschweißbund
DN 100 PE

A

-3,15
-2,93^s
-3,00

1,5 %

1,5 cm Fliesenbelag
Gefälleestrich

Fundamentterder

Ringraumdichtung
(druckwasserdicht)
DN 100 PE

Belüftung DN 100

RW 4418762,102
HW 5307439,162


RW 4418758,792
HW 5307435,684

RW 4418762,507
HW 5307436,190

Montageschiene
(Decke)

1 2 7 3 4 5 6 1
9
DN 100
3xDN
MID
3xDN

2,50
3,00
2,50

Nr.	Änderungen	geänd. am	Name	gepr. am	Name
Vorhaben: Erneuerung Wasserversorgung Denklingen Landkreis: Landsberg am Lech Gemeinde: Denklingen			Projekt.-Nr.: ea-Denk-001.01		
			Anlage: 6		
			Plan.-Nr.: A 67		
Maßstab: 1 : 25	Druckminderschacht Forchau		Datum	Name	
		entw.	März 2019	Krötzingen	
	Ausführungsplanung	gez.	März 2019	Lenz	
		gepr.	15.05.2019		
Vorhabensträger: Gemeinde Denklingen Hauptstraße 23 86920 Denklingen			Entwurfsverfasser: Dr. Blasy - Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG Moosstraße 3 82279 Faching am Ammersee 15.05.2019 Datum  Unterschrift		