

## Regierung von Oberbayern



Regierung von Oberbayern + 80534 München

Gemeinde Denklingen Hauptstraße 23 86920 Denklingen

Eingegangen -2. Juni 2017 Gemeinde Denklingen

Bearbeitet von Christoph Münch Telefon / Fax +49 (89) 2176-2940 / -402940

Zimmer 3402

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom 29.05.2017

Unser Geschäftszeichen 10.3-2203-LL-18/17

München. 01.06.2017

Christoph.Muench@reg-ob.bayern.de

28. Flächennutzungsplanänderung (Hirschvogel Automotive Group); Verfahren nach §§ 3(1) und 4(1) BauGB, Gemeinde Denklingen, Landkreis Landsberg am Lech; Stellungnahme Brandschutz

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen sind für den durch die Gemeinde sicherzustellenden Brandschutz - Art. 1 des Bayer. Feuerwehrgesetzes - der Löschwasserbedarf nach dem Ermittlungs- und Richtwertverfahren des ehemaligen Bayer. Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz festzustellen und ggf. durch den Ausbau der abhängigen Wasserversorgung (Hydrantennetz) entsprechend dem Merkblatt Nr. 1.8-5, Stand 08.2000, des Bayer. Landesamts für Wasserwirtschaft bzw. nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) - Arbeitsblätter W 331 und W 405 - und/oder der unabhängigen Wasserversorgung (z.B. unterirdische Löschwasserbehälter nach DIN 14 230 o.ä.) bei Bedarf im Benehmen mit dem Kreisbrandrat zu überprüfen und zu sichern.

Dienstgebäude Maximilianstraße 39 80538 München

U4/U5 Lehel Tram 18/19 Maxmonument Telefon Vermittlung +49 (89) 2176-0

+49 (89) 2176-2914

E-Mail poststelle@reg-ob.bayern.de



Im Übrigen verweisen wir auf die "Planungshilfen für die Bauleitplanung", Fassung 2014/2015, herausgegeben von der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, insbesondere auf den Abschnitt II 3 Nr. 31 -Brandschutz-. Wir haben uns nur aus der fachlichen Sicht des Brandschutzes geäußert und diese Äußerung innerhalb der Regierung nicht abgestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Münch

Fachberater für den

Brand- und Katastrophenschutz